

**Raport z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Budowa ulicy Łubinowej” w ramach „Programu utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”.**

Termin składania wniosków: **od 05.10.2017r. do 25.10.2017r.**; termin spotkania z Wnioskodawcami: **20.11.2017r.**

*\*\*Kursywą oznaczono wnioski zgłoszone podczas spotkania z Wnioskodawcami.*

<b>Lp.</b>	<b>Wnioskujący</b>	<b>Treść zgłoszenia/ wniosku</b>	<b>Stanowisko (projektant, inwestor)</b>	<b>Uzasadnienie/wyjaśnienia</b>	<b>Stanowisko wnioskodawcy</b>
<b>1.</b>	<b>Paweł Górny</b>	1.1. Wniosek o zaprojektowanie chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Siedlecką, po północno-wschodniej stronie	Przedstawiono wyjaśnienia	Projekt będzie dowiązaniem do projektu chodnika przy ul. Siedleckiej	Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia
		1.2. Wniosek o zaprojektowanie chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Urodzajną, podobnie jak po stronie przeciwnej	Odrzucenie wniosku	Miejsca postojowe zostaną maksymalnie odsunięte od skrzyżowania. Nie planuje się wprowadzania chodnika ze względu na projektowanie ul. Łubinowej jako pieszojezdni.	
		1.3. Wniosek o zachowanie większej odległości parkingów od dojazdów do działek w głębi ulicy Łubinowej	Akceptacja wniosku		
		1.4. <i>Wniosek o fizyczne oddzielenie miejsc postojowych od powierzchni skrzyżowań z sięgaczami</i>	<i>Akceptacja wniosku</i>		
<b>2.</b>	<b>Edgar Rajang</b>	2.1. Wniosek o usunięcie słupa telekomunikacyjnego ze środka skrzyżowania z ul. Lnianą	Akceptacja wniosku		Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu
		2.2. Wniosek o usunięcie słupa energetycznego ze skrzyżowania z ul. Chmielną	Odrzucenie wniosku	Słup energetyczny nie koliduje w projektowaną jezdnię – została zachowana wymagana skrajnia. W związku z tym nie ma konieczności przestawienia słupa.	
		2.3. Wniosek o ujęcie budowy skrzyżowań z ulicami bocznymi (Jęczmienna, Lniana, Mleczna, Piwna, Urodzajna)	Akceptacja wniosku		
		2.4. Wniosek o zaprojektowanie odcinka ulicy Chmielnej od skrzyżowania z ulicą Łubinową do ulicy Siedleckiej	Odrzucenie wniosku	Odcinek ulicy Chmielnej nie jest objęty zakresem „Programu utwardzenia ulic gruntowych” na rok 2017.	
<b>3.</b>	<b>Irena Okonek</b>	3.1. Wniosek o usunięcie słupa telekomunikacyjnego ze środka skrzyżowania z ul. Lnianą	Akceptacja wniosku		Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia
		3.2. Wniosek o usunięcie słupa energetycznego ze skrzyżowania z ul. Chmielną	Odrzucenie wniosku	Słup energetyczny nie koliduje w projektowaną jezdnię – została zachowana wymagana skrajnia. W związku z tym nie ma konieczności przestawienia słupa.	
		3.3. Wniosek o ujęcie budowy skrzyżowań z ulicami bocznymi (Jęczmienna, Lniana, Mleczna, Piwna, Urodzajna)	Przedstawiono wyjaśnienia	Nawierzchnia ulic bocznych w ramach skrzyżowań zostanie zaprojektowana do końca łuków wyokrąglających.	
<b>3.</b>	<b>Irena</b>	3.4. Wniosek o zaprojektowanie odcinka ulicy	Odrzucenie	Odcinek ulicy Chmielnej nie jest objęty zakresem „Programu	Wnioskodawca

	<b>Okonek</b>	Chmielnej od skrzyżowania z ulicą Łubinową do ulicy Siedleckiej	wniosku	utwardzenia ulic gruntowych” na rok 2017.	przyjął wyjaśnienia
		3.5. Wniosek o przełożenie studni wodomierzowej ze skrzyżowania z ul. Lnianą	Przedstawiono wyjaśnienia	Studnia wodomierzowa zostanie przesunięta pod warunkiem wystąpienia kolizji z budowaną infrastrukturą drogową. Poinformowano, że za tą część infrastruktury technicznej odpowiada MWiK i do niej należy wydanie warunków ewentualnego usunięcia studni. Inwestor nie otrzymał z MWiK żadnych warunków dot. tego elementu.	
		3.6. Wniosek o wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych	Przedstawiono wyjaśnienia	Zarządca drogi nie przewiduje ruchu pojazdów ciężkich (za wyjątkiem służb komunalnych).	
4.	<b>Piotr Wójtowicz</b>	3.1. Zapytanie czy zaprojektowane są dojazdy do posesji w głąb ulicy Łubinowej, w szczególności Łubinowa 5b	Przedstawiono wyjaśnienia	Do posesji „drugorzędowych” zostały zaprojektowane sięgacze, które będą obsługiwać ww. posesje.	Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu