

Bydgoszcz, dnia 22.07.2015 r.

OD/ZM/ 1092/23594 /2015

**KULCZYK PROJEKTY**

**ul. Gen. Sikorskiego 16/4  
86-300 Grudziądz**

**Dotyczy: Przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych wzdłuż  
ul. Sandomierskiej**

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy:

1. przed przystąpieniem do realizacji inwestycji (projektu oraz wykonawstwa) wystąpić do tutejszego Rejonu z wnioskiem o naniesienie istniejących urządzeń względem projektowanych obiektów,
2. przy realizacji inwestycji należy zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń energetycznych zgodnie z Normą PN-E-05125 oraz obowiązującymi przepisami,,
3. w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości należy kolidujący odcinek linii kablowej przebudować. W tym celu należy wystąpić do tutejszego Rejonu o wydanie szczegółowych warunków likwidacji kolizji,
4. w miejscach skrzyżowań oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kołowego w tym parkingi należy istniejące urządzenia energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: Ø 160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju żyły roboczej 240 mm<sup>2</sup> oraz Ø 110 mm dla pozostałych kabli nn,
5. wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić:
  - techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki,
  - przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w RDR Bydgoszcz).
6. w przypadku konieczności odsłonięcia istniejących linii kablowych w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a po zakończeniu prac związanych z budową projektowanego obiektu przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób ułożenia linii kablowej zgodnie z ww. normą,
7. przed zasypaniem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy).

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Dyrektor  
*Lech Drzewiecki*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. MU/PS

**Sprawę prowadzi:** Piotr Ślagowski tel. +48/052/586 1216; e-mail: [piotr.slagowski@enea.pl](mailto:piotr.slagowski@enea.pl)

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)