



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANA Nr 1 SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej UPZP,

w dniu 26.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku – pakiet III”, Nr sprawy 021/2017.

- I. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

Pytania - zestaw I z dnia 23.05.2017 r:

Pytanie 1/I:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego materiałem termoplastycznym?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

Pytanie 2/I:

W punkcie 1.5 Opisu Technicznego ulicy Zamczysko oraz Pod Skarpą Zamawiający stwierdza występowanie podłoża o nośności G1. Prosimy o przedstawienie dokumentacji geotechnicznej potwierdzającej ten fakt?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie ma potrzeby. Prace są prowadzone po „starym śladzie” drogi użytkowanej od wielu lat.

Pytanie 3/I:

Zgodnie z udostępnionymi w materiałach przetargowych planami sytuacyjnymi Zamawiający nie przewiduje prac nawierzchniowych na zjazdach. Czy Zamawiający potwierdza, że nie wchodzi w zakres Zamówienia oraz, że ich stan techniczny pozwala na wykonanie prawidłowego złącza nawierzchni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres prac jest zgodny z planem sytuacyjnym.

Pytanie 4/I:

Czy w przypadku, gdy place budowy dla poszczególnych ulic będą przekazywane w różnych terminach, termin wykonania prac dla każdej ulicy jest liczony osobno?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować jeden termin na wykonanie wszystkich odcinków ulic, objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5/I:

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone miejsce na przyjęcie materiału z frezowania na placu ZDMiKP przy ul. Witebskiej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak, posiada.

Pytanie 6/I:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający będzie wymagał wymiany pierścienia obciążającego dla każdego wpustu ulicznego. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie ilości pierścieni do wymiany.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymiana pierścieni dotyczy wszystkich wpustów.

Pytanie 7/I:

Dokumentacja przetargowa oraz treść pozycji kosztorysowej nie przewiduje wymiany pokryw betonowych wpustów ulicznych. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana pokryw betonowych wpustów nie leży w zakresie Zamówienia. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymianę w ramach Zamówienia, prosimy o podanie ilości.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany pokryw betonowych wpustów ulicznych.

Pytanie 8/I:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uzgodnienia oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na przedmiotowe zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wersja papierowa z uzgodnieniami zostanie przekazana Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę.

Pytanie 9/I:

Kosztorys ulicy Pod Skarpą, Zamczysko przewiduje wykonanie skropienia kruszywa KŁSM emulsją szybkozspadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m², natomiast opis techniczny i przekrój normalny zakładają emulsję asfaltową szybkozspadową C60B10ZMIR. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak jak w kosztorysie ofertowym ulicy Pod Skarpą, tj. C60B3ZM.

Pytanie 10/I:

Kosztorys ulic Zamczysko i Pod Skarpą przewiduje: „wykonanie warstwy profilowej w ilości 200 kg/ m² wg potrzeb – należy wycenić dla kategorii ruchu KR III i dla AC 16W PMB 25/55-60”. Opis Techniczny i przekrój normalny przewidują: „warstwa wiążąca AC WMS16WPMB25/55-60 – 8 cm”. SST D-05.03.05 „Warstwa profilowa 0-16 dla KR5-6” mówi o: „wykonaniu warstwy profilowej – wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 3. cm.”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy wykonać z AC WMS16WPMB25/55-60.

Zamawiający w pozycji 14 kosztorysu ofertowego dot. ul. Pod Skarpą i ul. Zamczysko, zmienia opis robót na: ” Wykonanie warstwy profilowej w ilości 200 kg/ m² wg potrzeb - należy wycenić dla kategorii ruchu KR III i dla AC WMS16WPMB25/55-60”.

Pytanie 11/I:

Czy Roboty będą obejmowały podcinanie skarpy na ul. Pod Skarpą po stronie lewej remontowanego odcinka. Jeżeli tak, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem?. Prosimy o włączenie do kosztorysu prac związanych z zabezpieczeniem skarpy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie, roboty nie będą obejmowały podcinania skarpy.

Pytanie 12/I:

Dokumentacja przewiduje przekrój daszkowy na całej długości ulicy Pod Skarpą. Biorąc pod uwagę występującą skarpy, prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie wód opadowych po stronie lewej remontowanego odcinka ulicy Pod Skarpą.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dokumentacja przewiduje spadek jednostronny. Odprowadzenie grawitacyjne w teren.

- II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I, zaznaczonym tłem koloru żółtego.

III. W związku z dokonanymi zmianami w kosztorysie ofertowym, w zakresie określonym w pkt. I, w miejsce dotychczasowego „Wzór kosztorysu ofertowego ul. Pod Skarpą i ul. Zamczysko”, stanowiący element załącznika nr 4 do SIWZ, dostarcza nowy „Wzór kosztorysu ofertowego ul. Pod Skarpą i ul. Zamczysko ZAMIENNY 1”, uwzględniający dokonane przez Zamawiającego zmiany.

Nowy wzór ww. kosztorysu ofertowego, Zamawiający zamieścił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie 1”.

IV. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami treści SIWZ (ZMIANA Nr 1) oraz czasem niezbędnym na wprowadzenie zmian w ofertach, działając na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **31.05.2017 r.**

W związku z powyższym ulegają zmianie w tym zakresie, odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.18, 17.2 i 17.6., tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ:

Zapis: „*Nie otwierać przed dniem 30.05.2017 r. godz. 10:30.*”

otrzymuje brzmienie:

„*Nie otwierać przed dniem 31.05.2017 r. godz. 10:30.*”

2. w pkt 17.2. SIWZ:

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **30.05.2017 r. godz. 10:00.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **31.05.2017 r. godz. 10:00.**”

3. w pkt 17.6 SIWZ:

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **30.05.2017 r. godz. 10:30.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **31.05.2017 r. godz. 10:30.**”

V. Wyjaśnienia, ZMIANA Nr 1 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Tomasz Szymański

(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

Przemysław Mikołajczyk

Nr tel. kont.: (52) 582 27 97

E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl