

## załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień odrębnych

Bydgoszcz, dnia 28.02.2018

### ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro

#### dotyczy zamówienia budowy oświetlenia ulicy: Otorowskiej w Bydgoszczy CPV 71.32.00.00-7

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu zamówienia :

**Zapraszamy do złożenia oferty obejmującej wykonanie:**

**Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicy Otorowskiej na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 16 w Bydgoszczy.**

**W załączniku do niniejszego ogłoszenia podane są szczegóły dotyczące wykonania zamówienia.**

2. Warunki stawiane Wykonawcom : zgodnie z załącznikami o zapytanie.
3. Termin realizacji zamówienia : 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Kryterium wyboru oferty :
  - 1) cena 80 %
  - 2) inne – termin realizacji zamówienia 20%:
    - 10% - 70 dni realizacji zamówienia,
    - 20% - 60 dni realizacji zamówienia,
5. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 09:00.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami  
Dariusz Radzimski - tel. 52-582-27-01
8. Ofertę należy złożyć na adres : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz lub faksem na Nr 52-582-27-77 lub pocztą elektroniczną na adres [zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl)

Z upoważnienia  
Dyrektora ZDMiKP  
p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Utrzymania Infrastruktury

.....  
Dyrektor ZDMiKP

*Jacek Wilkowski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Adamczak*

Ewa Adamczak

## Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie oświetlenia w ciągu ulicy Otorowskiej:

### I. Dokumentacja projektowa:

Dokumentację należy projektować w uzgodnieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.  
Dokumentacja projektowa składa się z:

1. Projekt PW i PB – 4 egz.+ wersja elektroniczna.
2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
3. Opracowanie SST.

### II. Wybudowanie oświetlenia:

1. Wybudowanie punktów świetlnych.
2. Zasilanie z istniejącego słupa ulica Otorowska (własność UM).
3. Kabel YKY 5x16mm<sup>2</sup>.
4. Słupy stalowe ocynkowane na fundamencie prefabrykowanym h=5,0m.
5. Oprawy sodowe, źródło światła 100W.
6. Wysięgnik ocynkowany h=0,5m.
7. Połączenie kabli w słupie typu IZK.
8. Kabel w słupie YKY3x1,5mm<sup>2</sup>.

Starszy inspektor nadzoru

Dariusz Rejzowski  
upr. bud. nr GPXG-1-7342-33/96.

