



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 05.06.2018 r.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

w dniu 05.06.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi- pakiet II: ul. Orna, ul. Liściasta, ul. Sybiraków**”, Nr sprawy 030/2018.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień** :

1. Pytania - zestaw I, z dnia 28.05.2018 r.

1. We wszystkich 3 kosztorysach ofertowych mam informację iż płyty ażurowe mają być wypełnione „pospółką o frakcji 0-16mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności $k_{10}=20\text{m/dobę}$ „ natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.03 Nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych jest informacja o wypełnieniu płyt ażurowych ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą. Co należy przyjąć do kalkulacji cenowej? Czy należy kierować się kosztorysem ofertowym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wypełnienie płyt ażurowych zostało określone na przekroju oraz w kosztorysie inwestorskim.

W przypadku wypełnienia płyt ażurowych jest to pospółka o frakcji 0-16 mm oraz wskaźniku $K_{10}=20\text{m/dobę}$ (gr 10cm – gr płyty)

W przypadku warstwy pod płytę jest to pospółka o frakcji 0-8 mm oraz wskaźniku $K_{10}=8\text{m/dobę}$, przy wskaźniku różnoziarnistości $U>5$ - gr. 5cm

2. We wszystkich 3 kosztorysach ofertowych mam informację iż pod płyty ażurowe ma być warstwa podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.„ natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.03 Nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych jest informacja o podbudowie „Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.” Co przyjąć do wyliczenia? Ponawiam pytanie czy należy przyjmować dane z kosztorysów ofertowych ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Jako podbudowę należy przyjąć określone w kosztorysie grubości podbudowy tj. 25 cm kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5mm z recyklingu z zagęszczeniem mechanicznym (Czysty gruz betonowy każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru).

3. We wszystkich 3 kosztorysach ofertowych mam informację iż występują krawężniki betonowe wtopione. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 . „ natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-08.01.01. Krawężniki betonowe na ławie z betonu” jest informacja o krawężnikach 15x30x100 . Co przyjąć do wyliczenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Do ramowania nawierzchni należy przyjąć określony w kosztorysie rodzaj krawężnika tj. 15x22x100 cm układany na ławie betonowej z betonu C12/15

2. Pytania - zestaw II, z dnia 28.05.2018 r.

1. Dotyczy: Dokumentacja przetargowa „Plany sytuacyjne, rysunki i szkice (DP)”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że załączona dokumentacja jest wystarczająca do wykonania zadania i na Wykonawcy nie będzie spoczywał wymóg jakiegokolwiek jej uzupełniania.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że załączona do postępowania dokumentacja techniczna (plany sytuacyjne szkice oraz przekrój) zawarta w SIWZ, jest wystarczająca do zrealizowania zamówienia, a Wykonawca nie będzie zobowiązany do jej uzupełniania.

2. Dotyczy: tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót

Z uwagi na SIWZ, pkt. 9: „termin wykonania zamówienia będzie realizowany max 90 dni od daty przekazania terenu budowy” (lub 80 lub 70, w zależności od deklaracji Wykonawcy), a także z uwagi na to, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy będzie organem zatwierdzającym projekt tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiający wnosi o:

- zadeklarowanie terminu, w jakim ZDMiKP dokona wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu dla tego zadania,
- przedstawienie wszystkich wymogów dodatkowych stawianych tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli takie będą postawione oraz dołączenie ich do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dokona zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 7 dni od dnia prawidłowo przekazanego projektu tymczasowej organizacji ruchu do ZDMiKP. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów dla tymczasowej organizacji ruchu.

3. Dotyczy:

- Kosztorys ofertowy, dla każdej z ulic - pozycje: „Regulacja wysokościowa włączów kanałowych”, „Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów” oraz „Regulacja studni teletechnicznych”
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D – 03.02.02 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI WPUSTÓW SKRZYNEK I ZAWORÓW.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, jakie elementy będą montowane z wcześniejszego demontażu (zakres materiału po stronie Zamawiającego), a jakie Wykonawca ma uwzględnić jako nowe (zakres materiału po stronie Wykonawcy).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Roboty polegają na regulacji włączów kanałowych oraz regulacji studni teletechnicznych bez użycia jakichkolwiek nowych elementów konstrukcyjnych włączów czy studni.

II. W związku z wyjaśnieniami treści SIWZ, nie prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającymi jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. godz. 09:30** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „*Nie otwierać przed dniem 08.06.2018 r. godz. 10:00*”

otrzymuje brzmienie:

„*Nie otwierać przed dniem 11.06.2018 r. godz. 10:00*”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2018 r. godz. 09:30”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2018 r. godz. 09:30”

3. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 08.06.2018 r. godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu 11.06.2018 r. godz. 10:00”

III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Jacek Witkowski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Kontakt:

Katarzyna Robotnikowska

Nr tel. kont.: (52) 582 27 69

E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl