



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 25. 07.2018r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulic w Bydgoszczy: Geodetów, Spacerowej, Konopczyńskiego, Stefańskiego, Sadowskiego, Bocheńskiego, Linowej, Ibisowej, Sowiej, Toruńskiej, Kotowicza oraz Przepiórczej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj.” – nr sprawy 034/2018.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 24.07.2018r. – Zestaw I.**

1. Zamawiający wskazuje w CZĘŚCI OPISOWEJ PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, że Wykonawca winien zamontować: „Oprawa z odlewu aluminium, klosz szklany, min IP 68”.  
**Jakimi względami i przesłankami kieruje się Zamawiający wymagając zastosowania opraw o min IP 68? (gdzie cyfra 8 według PN-EN oznacza wodoszczelność przy zanurzeniu do 8 metrów)**
2. Zamawiający wskazuje w Warunkach Przyłączenia, sekcja: „Warunki techniczne do spełnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia” pkt 4, że wykonawca powinien zamontować „oprawy oświetleniowe ze źródłem LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej komory zespołu sterowania IP 66”.  
**Które wymagania są poprawne IP 68 czy IP 66?**

**Odpowiedź na pytania:**

Zamawiający w PFU podał system ochrony IP68.

W warunkach technicznych do spełnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia, system ochrony podany jest IP66.

Jeden i drugi system ochrony jest prawidłowy.

Zamawiający będzie uznawał za poprawne system ochrony IP 66 jak również IP68.

Wyjaśnienia nie zmieniają treści SIWZ, w związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Jacek Witkowski

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

**Kontakt:**

Bogna Klimczewska

Nr tel. kont. 52 582-27-97

e-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl