



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 31.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ul. Bydgoskiej oraz remont fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóznicy, Rynek i Piekary w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu- Etap I”.** Nr sprawy 041/2018.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania - zestaw I z dnia 29.08.2018 r.:**

**Pytanie 1/I:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału do spoinowania na bazie spoiwa cementowego gwarantującego szczelność spoiny? Bazując na wieloletnim doświadczeniu Wykonawcy przy układaniu nawierzchni z kamienia naturalnego m.in. w ... (wskazano miasta na terenie Polski), możemy zapewnić, iż zastosowanie spoiny mineralnej gwarantuje większą trwałość nawierzchni i wytrzymałość na uszkodzenia niż spoina epoksydowa.

Wskazana w projekcie branży drogowej spoina epoksydowa charakteryzuje się dużą przepuszczalnością oraz wysokim skurczem termicznym, powodując przenikanie wody w warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przyczyniając się do wykruszenia spoiny i obluźowania poszczególnych kostek kamiennych

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania spoinowania na bazie spoiwa cementowego.

Materiał do spoinowania kostki kamiennej ma być zgodny z projektem. Z wiedzy Zamawiającego każda spoina do kamienia naturalnego posiada przepuszczalność i skurcz termiczny.

- II. Wyjaśnienia nie zmieniają treści SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Janek Witkowski

(podpis Kierownika Zamawiającego)

**Kontakt:**

Przemysław Mikołajczyk

Nr tel. kont.: (52) 582 27 97

E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
Przemysław Mikołajczyk