


Lokalizacja: *ul. Gorzowska, Człuchowska, Złotowska, Bytowska*
w Bydgoszczy
 Nr otworu: *o2*, Głębokość: *0,8m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	36,6	15,52	15,52
4	4,2	1,78	17,30
2	5	2,12	19,42
1	7,8	3,31	22,72
0,5	57,3	24,29	47,01
0,25	63,7	27,00	74,01
0,1	56,2	23,82	97,84
0,063	3,4	1,44	99,28
Pozostałość	1,7	0,72	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,164388 [mm]

d20 : 0,217136 [mm]

d50 : 0,464072 [mm]

d60 : 0,590034 [mm]

U: 3,589273

***Piasek średni z gruzem
ceglanym (Ps+gc)***

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 21,618764 [m/d]

USBSC k10 : 0,00010735 [m/s]