



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 04.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)”, Nr sprawy **014/2020**.

I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1a UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

I. **Pytanie – zestaw VI, z dnia 03 kwietnia 2020 r.:**

Pytanie 1/VI

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie.

II. **Pytania – zestaw VII, z dnia 03 kwietnia 2020 r.:**

Pytanie 1/VII

Proszę o wyjaśnienie dotyczące poz. nr 68 przedmiaru:

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 20x20cm grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Czy zakładana kostka to eko-płyta, czy też płyta szlachetna.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Poz. Nr 68 dotyczy wykonania nawierzchni chodnika, w której do wykonania są – nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wymiarach 20x20 grub. 8cm (wyrób nieszlachetny) ze spoiną wypełnioną piaskiem wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 grub. 5cm zgodnie z SST 05.03.23a. Nawierzchnia powinna być z betonowej kostki brukowej.

- II. Wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednak w celu dochowania terminu na udzielenie wyjaśnień, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3 UPZP, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedłuża termin składania ofert do dnia **15.04.2020 r.** i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „**09.04.2020 r.**”, zawartą w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „**15.04.2020 r.**”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- III. Wyjaśnienia z nowym termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Kontakt:
Wioletta Olszewska
Tel : 52 582 27 76
e-mail: wioletta.olszewska@zdmikp.bydgoszcz.pl