



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 16. 04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty awaryjno-utrzymawcze i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2020” – nr sprawy 017/2020.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1a UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania – Zestaw II, z dnia 14.04.2020 r.

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną dla wszystkich obiektów, które mają zostać poddane ekspertyzie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający posiada projekty wykonawcze Mostu Uniwersyteckiego i wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. W przypadku pozostałych obiektów dokumentacja jest szczątkowa i należy przyjąć samodzielne zinventaryzowanie.

2. Czy Zamawiający posiada dla tych obiektów: opis techniczny; wyciąg z obliczeń; rysunki ogólne obiektu; rysunki zbrojeniowe; rysunki konstrukcji stalowej (dla kładki Esperanto); rysunki konstrukcji podpór oraz przęsła?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający posiada projekty wykonawcze Mostu Uniwersyteckiego i wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. W przypadku pozostałych obiektów dokumentacja jest szczątkowa i należy przyjąć samodzielne zinventaryzowanie.

3. Dla których obiektów mostowych Zamawiający wymaga opracowania kart obiektów mostowych? Czy dla wszystkich tych obiektów Zamawiający posiada dokumentację archiwalną (opis techniczny; rysunki)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Karty należy wykonać dla wszystkich obiektów, których parametry kwalifikują je do ich sporządzenia, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. nr 67 z 2005 r.).

Zamawiający posiada archiwalne karty dla obiektów:

I.p.	Ulica	nazwa własna obiektu	rodzaj obiektu
1	Sporna	Most im. Żeglugi Bydgoskiej	most
2	Królowej Jadwigi	Most Królowej Jadwigi	most
3	Focha	Most Solidarności, pld (Młyński)	most
4	Focha	Most Solidarności - pld (Portowy)	most
5	Focha	Most Solidarności - pn (Młyński)	most
6	Focha	Most Solidarności - pn (Portowy)	most

7	Bernardyńska	Most Bernardyński	most
8	Wyszyńskiego	Most Pomorski	most
9	Gdańska	Wiadukt im. Józefa Świącickiego	wiadukt
10	Fordońska	Wiadukt Warszawski ptn.	wiadukt
11	Fordońska	Wiadukt Warszawski ptd.	wiadukt
12	Szubińska	Wiadukt Szubiński	wiadukt
13	Skarżyńskiego	Wiadukt w ciągu ul. Skarżyńskiego	wiadukt
14	Wojska Polskiego	Wiadukt nad al. Jana Pawła II w ciągu ul. Wojska Polskiego ptn.	wiadukt
15	Wojska Polskiego	Wiadukt nad al. Jana Pawła II w ciągu ul. Wojska Polskiego ptd.	wiadukt
16	Grunwaldzka	Stary Most ul. Grunwaldzka Kanał	most
17	Niziny, Czeska	Kładka dla pieszych nad al. Jana Pawła II; kładka "Niziny"	kładka dla pieszych
18	Wojska Polskiego	kładka "Wyżyny"	kładka dla pieszych
19	Mostowa	J. Sulimy-Kamińskiego	most
20	Mińska	-	most
21	Madańskiego-Kłosowa	Kładka Błonie	kładka dla pieszych
22	Smukała/Oplawiec	kładka Oplawiec	kładka dla pieszych
23	Krakowska	Most Esperanto	kładka dla pieszych
24	Janowiecka	-	kładka dla pieszych
25	Focha	Most tramwajowy Solidarności-Młyński	most
26	Focha	Most tramwajowy Solidarności-Portowy	most
27	Gdańska	wiadukt tramwajowy ul. Gdańska	wiadukt
28	Wojska Polskiego	wiadukt tramwajowy w ul. Wojska Polskiego	wiadukt
29	Kazimierza Wielkiego	Most Kazimierza Wlk. (Nowołęczycki) ZACH.	most
30	Fordońska	Kładka im. Krzysztofa Gotowskiego	kładka dla pieszych
31	Pileckiego	Most im. Waleriana Hyszera	most
32	Grunwaldzka	Most Św. Antoniego z Padwy	most

33	Artyleryjska	Wiadukt Niepodległości	wiadukt
34	Ogińskiego	Wiadukt E-1- Lewobrzeżny strona zachodnia - Trasa Uniwersytecka	wiadukt
35	Ogińskiego	Wiadukt E-1- Lewobrzeżny strona wschodnia - Trasa Uniwersytecka	wiadukt
36	Ogińskiego	Most podwieszony M-2 przez rzekę Brdę - Trasa Uniwersytecka	most
37	Ogińskiego	Estakada zjazdowa WD-4 Trasa Uniwersytecka	estakada
38	Ogińskiego	estakada najazdowa WD-5 - Trasa Uniwersytecka	estakada
39	Ogińskiego	wiadukt E-3 prawobrzeżny strona zachodnia Trasa Uniwersytecka	wiadukt
40	Ogińskiego	wiadukt E-3 prawobrzeżny strona wschodnia Trasa Uniwersytecka	wiadukt
41	Ogińskiego	Kładka dla pieszych Trasa Uniwersytecka	kładka dla pieszych
42	Naruszewicza	Most Jagiełły	most
43	Grunwaldzka	Most drogowy w ciągu zachodniej jezdni ul. Grunwaldzkiej (rondo Maczka)	most

4. W OPZ dołączonym do postępowania przetargowego, pkt. 2.21 — Wykonanie umocnienia skarpy i naprawa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie południowego przyczółka Trasy Uniwersyteckiej, Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej:

Czy Zamawiający może określić wielkość i zakres zadania? Przede wszystkim wskazać jakie ilości gruntu należy uzupełnić? Jaki ma być zakres prac dla wykonania konstrukcji żelbetowej w technologii torkretu z okładziną z kamienia łupanego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia i uszczegóławia zapisy pkt. 2.21. OPZ : Orientacyjna powierzchnia do umocnienia skarpy materacami faszynowymi jest oszacowana w kosztorysie ofertowym. Do oferty należy przyjąć, że umocnienie z kieszki faszynowej (materaców faszynowych) osiągnie grubość w granicach 20-30 cm, w związku z czym, przestrzenie pomiędzy wiązkami faszyny należy uzupełnić gruntem o średniej grubości warstwy 30 cm wraz z obsiewem trawą, ewentualnie wysypaniem kory drzewnej, o ile takie wymaganie będzie sformułowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, z którym projekt techniczny należy uzgodnić. Umocnienie torkretem zbrojonym należy wykonać na południowo-wschodnim stożku przy przyczółku na powierzchni ok. 20m².

- II. Wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SIWZ, w związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
- III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Jacek Wilkowski

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Julia Szalata

Nr tel. kont. 52 582-27-69

e-mail: julia.szalata@zdmikp.bydgoszcz.pl

Naczelnik Wydziału
Funduszy Europejskich
i Procedur Przetargowych

Alicja Kruszczyńska