



- LEGENDA:**
- 1. Oprawa oświetleniowa OUS 400 -ENEA Oświe
  - 2. Oprawa oświetleniowa OUSd 150 -Urząd Miejs
  - 3. Oprawa oświetleniowa OUSc 70 -ENEA Oświe

**Uwagi:**

1. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT koloru niebieskiego o średnicy Ø160 lub Ø110 mm.
2. Zastosować złącze z tworzywa termoutwardzalnej - zgodnie ze standardami technicznymi ENEA - OPERATOR Sp. z o.o.
3. Na drzewcach przymocować trwale tabliczkę z informacjami zgodnymi z wytycznymi operatora.
4. Wszystkie przyłącza napowietrzne należy zdemontować.
5. Od projektowanych złącz należy wykonać WLZty d istniejących zacisków na wysięgniku/ścianie. WLZty prowadzić po ścianie w rurze ochronnej.
6. Istniejący kabel zdjąć ze słupa i wprowadzić do złącza.
7. WLZty układać w jednym wykopie razem z linią główną.
8. Szczegóły montażu wg. opisu technicznego.
9. W szafie SOU 116 Fordon Most

**INWESTYCJA:**  
„Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I”  
- Opracowanie 1 - Przebudowa ul. Bydgoskiej, oraz fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy i Plekany wraz z niezbędną infrastrukturą

**NR PRO**  
1

**ADRES INWEST.:**  
ul. Bydgoska oraz okoliczne ulice

**INWESTOR:**  
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-1 Bydgoszcz, reprezentowane przez Zarząd Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgos Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

**BRANZA:** ELEKTRYCZNA

**FAZA:** PROJEKT BUDOWLANY

**DATA:** 07 - 2018r.

**PAS PROJEKT**  
PAS PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Plantowa 5  
05-530 Nadarzyn  
TEL: (022) 739-90-25, FAX: (022) 739-79-06  
www.pa

<b>ZESPÓŁ AUTORSKI:</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPR.:</b>	<b>POI</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	mgr inż. Piotr Andrzej	SWK/0130/P00E/07	
<b>OPRACOWAŁ:</b>	inż. Karol Wysocki		
	mgr inż. Michał Sośniak	POM/0005/PWOE/14	
	mgr inż. Grzegorz Dymerski		
<b>SPRAWDZIŁ:</b>	mgr inż. Krzysztof Gantzi	WA-43/01	

**RODZAJ RYSUNKU:**  
SCHEMAT ZASIEENIA UL. BYDGOSKIEJ ( OKOLICZNYCH ULIC

**TREŚĆ RYSUNKU:**  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ DLA ETAPU 1 i 3

**NR.RYSUNKU:** PAS-112.1-PW-IE-SCH-03

**REWIZJA:**